# Blocs de ventilation de toit pour baies et coffrets réseau

Identifiez la référence selon le type de baie, le nombre de ventilateurs et la commande.



Bloc de ventilation de toit à deux ventilateurs avec interrupteur pour baie sur pied



Bloc de toit à deux ventilateurs pour coffret mural

## Références de commande

| Installation | Nbre | Interrupteur marche/ arrêt | Thermostat mécanique | Thermostat numérique |
|---|---|---|---|---|
| Baie sur pied | 2 | UPC-F022F2 | UPC-F024F2T | UPC-F024F2DT |
| Baie sur pied | 4 | UPC-F022F4 | UPC-F024F4T | UPC-F024F4DT |
| Baie sur pied | 6 | UPC-F022F6 | UPC-F024F6T | UPC-F024F6DT |
| Coffret mural | 1 | UPC-F021F1V | UPC-F024F1VT | UPC-F024F1VDT |
| Coffret mural | 2 | UPC-F021F2V | UPC-F024F2VT | UPC-F024F2VDT |

## Compatibilité avec le toit

Pour un coffret mural de 450 mm de profondeur, choisissez un ventilateur. Un Alpine Line mural de 560 mm accepte un ou deux ventilateurs. Les baies OxoLine de 600 × 600 mm et 600 × 800 mm acceptent un bloc de deux ou quatre ventilateurs. Vérifiez la découpe du toit et l’entraxe des fixations.

## Débit d’air par ventilateur

Le débit nominal d’un ventilateur est de 2,3 m³/min (138 m³/h). Le débit réel dépend de l’entrée d’air et des obstacles dans la baie. Pour un devis, indiquez la référence, le modèle de baie, la quantité et le pays de livraison.