منظمات ومسارات الكابلات لكبائن الراك 19 بوصة

لتوجيه كابلات التوصيل أمام الراك، اختر لوحة أفقية أو حلقة منفردة. لتمرير حزم الكابلات على جانبي الكابينة، اختر منظماً رأسياً أو مجرى كابلات بارتفاع يناسب الهيكل.



لوحات تنظيم كابلات أفقية مفتوحة وحلقة منفردة لراك 19 بوصة



منظم رأسي لتمرير الكابلات على جانب كابينة الراك

لوحات تنظيم أفقية وحلقات كابلات

اختر ارتفاع اللوحة ونوعها حسب مسار الكابلات. إذا احتجت إلى توجيه عدد قليل من الكابلات في موضع محدد، فاستخدم حلقة منفردة.

رمز الطلب	ارتفاع الراك	المنتج
UPC-F0565O1U	1U	لوحة تنظيم كابلات مفتوحة
UPC-F0565O2U	2U	لوحة تنظيم كابلات مفتوحة
UPC-F0565FO1UTY	1U	لوحة تمرير كابلات بفرشاة مفردة
UPC-F0565KO1U	1U	لوحة تنظيم كابلات بغطاء
UPC-F0565OT	1U	حلقة كابلات منفردة
UPC-F0565OT2	2U	حلقة كابلات منفردة

منظمات ومجاري الكابلات الرأسية

يمثّل كل رمز لملحق رأسي طقماً من قطعتين. اختر ارتفاع الراك وتحقّق من مواضع التثبيت والخلوص الجانبي في رسم الكابينة.

طقم مجاري كابلات	طقم منظمات رأسية	ارتفاع الراك
UPC-F057DKK16U	—	16U
UPC-F057DKK20U	—	20U
UPC-F057DKK26U	UPC-F057DO26U	26U
UPC-F057DKK32U	UPC-F057DO32U	32U
UPC-F057DKK36U	UPC-F057DO36U	36U
UPC-F057DKK39U	UPC-F057DO39U	39U
UPC-F057DKK42U	UPC-F057DO42U	42U
UPC-F057DKK44U	UPC-F057DO44U	44U

اذكر رمز الطلب والكمية وطراز الكابينة وبلد التسليم. للملحقات الرأسية، أدخل عدد الأطقم المكوّنة من قطعتين.